

# Relazione di calcolo

## CALCOLO CARICO INCENDIO

### (secondo D.M. 18.10.2019)

Edificio: *Centro polivalente*  
Indirizzo *via Novara, 28 - Milano (MI)*

Committente: *Rossi Mario*  
Indirizzo: *corso Roma, 127 - Milano (MI)*

Data: *01/01/0001*

File di calcolo: *Esempio*  
Software di calcolo EDILCLIMA – EC743 versione 4.21.0

**Edilclima**  
via Vivaldi, 7 - Borgomanero (NO)

## **VINCOLI DI PROGETTO**

### **ELENCO COMPARTIMENTI**

<b>ID</b>	<b>Descrizione compartimento</b>	<b>Superficie [m²]</b>	<b>Quota [m]</b>	<b>L.d.P</b>	<b>Tipo incendio</b>	<b>Classe rischio</b>
<i>1</i>	<i>Sala polivalente</i>	<i>1800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1</i>	<i>Generalizzato</i>	<i>15</i>
<i>2</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>250,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1</i>	<i>Generalizzato</i>	<i>60</i>
<i>3</i>	<i>Sala riunione e uffici</i>	<i>150,0</i>	<i>3,0</i>	<i>1</i>	<i>Generalizzato</i>	<i>0</i>

## **RIASSUNTO RISULTATI DI CALCOLO**

### **ELENCO COMPARTIMENTI**

<b>ID</b>	<b>Descrizione compartimento</b>	<b>Superficie di calcolo [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Carico totale [MJ]</b>	<b>qf [MJ/m<sup>2</sup>]</b>	<b>qf,d [MJ/m<sup>2</sup>]</b>	<b>Classe</b>
<i>1</i>	<i>Sala polivalente</i>	<i>1800,0</i>	<i>441962,00</i>	<i>245,53</i>	<i>233,75</i>	<i>15</i>
<i>2</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>250,0</i>	<i>281866,00</i>	<i>1127,46</i>	<i>698,63</i>	<i>60</i>
<i>3</i>	<i>Sala riunione e uffici</i>	<i>150,0</i>	<i>31548,00</i>	<i>210,32</i>	<i>130,32</i>	<i>0</i>

## DETTAGLI CALCOLO

### Sala polivalente

Tipo incendio: *Generalizzato*

Superficie di calcolo: *1800,0 m<sup>2</sup>*

Classe di rischio: *II, Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza*

Fattore relativo alla dimensione del compartimento ( $\delta_{q1}$ ): *1,40*

Fattore relativo al tipo di attività ( $\delta_{q2}$ ): *1,00*

Fattore relativo misure antincendio previste ( $\delta_n$ ): *0,68*

Misure di protezione presenti:

- *rete idranti con protezione interna ed esterna ( $\delta_{n2} = 0,80$ )*
- *sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III ( $\delta_{n9} = 0,85$ )*

Tipo di calcolo: *Analitico*

Carico totale compartimento: *441962,00 MJ*

Carico d'incendio specifico ( $q_f$ ): *245,53 MJ/m<sup>2</sup>*

Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{f,d}$ ): *233,75 MJ/m<sup>2</sup>*

Classe di resistenza al fuoco: *R 15*

### ELENCHI MATERIALI

Nel compartimento si è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti.

#### Materiali solidi

Descrizione	U.M. [u.m.]	P.C.I. [MJ/u.m.]	Cellulosico	Coeff. Psi	Quantità [u.m.]	Carico [MJ]
Attrezzatura sportiva varia	kg	17,00		1,00	400,00	6800,00
Materassi per salto in alto	m <sup>2</sup>	1510,00		1,00	10,00	15100,00
Carta, risme	m <sup>2</sup>	14280,00	X	1,00	0,50	5712,00
Carta, in pacchi	kg	17,00	X	1,00	30,00	408,00
Armadio contenitore	pz	1340,00	X	1,00	3,00	3216,00
Archivio documenti	m <sup>2</sup>	12000,00	X	1,00	3,00	28800,00
Apparecchio telefonico	pz	20,00		1,00	1,00	20,00
Abiti su stampelle	m <sup>2</sup>	570,00		1,00	1,00	570,00
Rivestimento di legno	m <sup>3</sup>	153,00	X	1,00	1800,00	220320,00
Quadro elettrico (grande)	pz	1000,00		1,00	1,00	1000,00
Fotocopiatore	pz	400,00		1,00	1,00	400,00
Computer	pz	168,00		1,00	3,00	504,00
Cattedra in legno	pz	2180,00	X	1,00	3,00	5232,00
Pavimento in linoleum	m <sup>3</sup>	76,00		1,00	1800,00	136800,00
Lampada JM 400 W	pz	100,00		1,00	30,00	3000,00
Lampada di emergenza	pz	40,00		1,00	12,00	480,00
Attrezzatura ginnica	kg	17,00	X	1,00	1000,00	13600,00

### **CARATTERISTICHE ELEMENTI STRUTTURALI**

Di seguito sono elencate le caratteristiche minime di progetto degli elementi strutturali per rispettare la classe di resistenza del compartimento: **15**.

#### Murature portanti in blocchi

Verifica dell'azione meccanica: **Presente**

Tipologia materiale: **Calcestruzzo leggero**

Tipologia blocco: **Forato**

Spessore minimo della muratura per garantire REI **90 - M: 300 mm**

Altezza massima parete: **4,0 m**

Rapporto h/s: **13,3**

#### Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Tipologia elementi presenti:

- Travi in cemento armato:  
Classe di resistenza da garantire: **R 30**  
Larghezza minima (b) della sezione: **160,0 mm**  
Distanza minima (a) tra asse armature e superficie esposta: **15,0 mm**  
Larghezza minima dell'anima (bw) per travi a sezione variabile: **80,0 mm**
- Pilastri in cemento armato:  
Classe di resistenza da garantire: **R 30**  
Tipologia esposizione: **Su un lato**  
Larghezza (o diametro) minima della sezione: **160,0 mm**  
Distanza minima (a) tra asse armature e superficie esposta: **25,0 mm**  
Limitazioni: **Lunghezza effettiva del pilastro (da nodo a nodo) non superiore a 6 m (per pilastri di piani intermedi) o a 4,5 m (per pilastri dell'ultimo piano). Inoltre l'area complessiva di armatura non deve essere maggiore del 4% dell'area della sezione trasversale del pilastro.**

## Biblioteca

Tipo incendio: *Generalizzato*

Superficie di calcolo: *250,0 m<sup>2</sup>*

Classe di rischio: *II, Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza*

Fattore relativo alla dimensione del compartimento ( $\delta_{q1}$ ): *1,00*

Fattore relativo al tipo di attività ( $\delta_{q2}$ ): *1,00*

Fattore relativo misure antincendio previste ( $\delta_n$ ): *0,62*

Misure di protezione presenti:

- *controllo di fumo e calore con livello minimo di prestazione III ( $\delta_{n8} = 0,90$ )*
- *sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III ( $\delta_{n9} = 0,85$ )*
- *operatività antincendio con soluzione conforme con livello minimo di prestazione IV ( $\delta_{n10} = 0,81$ )*

Tipo di calcolo: *Analitico*

Carico totale compartimento: *281866,00 MJ*

Carico d'incendio specifico ( $q_f$ ): *1127,46 MJ/m<sup>2</sup>*

Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{f,d}$ ): *698,63 MJ/m<sup>2</sup>*

Classe di resistenza al fuoco: *R 60*

### **ELENCHI MATERIALI**

Nel compartimento si è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti.

#### *Materiali solidi*

Descrizione	U.M. [u.m.]	P.C.I. [MJ/u.m.]	Cellulosico	Coeff. Psi	Quantità [u.m.]	Carico [MJ]
<i>Sedia</i>	<i>pz</i>	<i>40,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>40,00</i>	<i>1280,00</i>
<i>Tende medie</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>25,00</i>		<i>1,00</i>	<i>80,00</i>	<i>2000,00</i>
<i>Tavolo piccolo</i>	<i>pz</i>	<i>350,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2800,00</i>
<i>Tavolo grande</i>	<i>pz</i>	<i>700,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>560,00</i>
<i>Sedia imbottita</i>	<i>pz</i>	<i>70,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>70,00</i>
<i>Scrivania grande a due cassettiere</i>	<i>pz</i>	<i>2180,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2180,00</i>
<i>Scaffali in legno con libri</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>4500,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>50,00</i>	<i>180000,00</i>
<i>Scaffali metallici con libri e riviste</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>4000,00</i>		<i>1,00</i>	<i>20,00</i>	<i>80000,00</i>
<i>Lampada di emergenza</i>	<i>pz</i>	<i>40,00</i>		<i>1,00</i>	<i>15,00</i>	<i>600,00</i>
<i>Lampada 2 x 58 W</i>	<i>pz</i>	<i>160,00</i>		<i>1,00</i>	<i>30,00</i>	<i>4800,00</i>
<i>Fotocopiatore</i>	<i>pz</i>	<i>400,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>400,00</i>
<i>Documenti di carta</i>	<i>kg</i>	<i>17,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6800,00</i>
<i>Computer</i>	<i>pz</i>	<i>168,00</i>		<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>336,00</i>
<i>Apparecchio telefonico</i>	<i>pz</i>	<i>20,00</i>		<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>40,00</i>

## Sala riunione e uffici

Tipo incendio: *Generalizzato*

Superficie di calcolo: *150,0 m<sup>2</sup>*

Classe di rischio: *II, Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza*

Fattore relativo alla dimensione del compartimento ( $\delta_{q1}$ ): *1,00*

Fattore relativo al tipo di attività ( $\delta_{q2}$ ): *1,00*

Fattore relativo misure antincendio previste ( $\delta_n$ ): *0,62*

Misure di protezione presenti:

- *rete idranti con protezione interna ( $\delta_{n1} = 0,90$ )*
- *sistema di rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III ( $\delta_{n9} = 0,85$ )*
- *operatività antincendio con soluzione conforme con livello minimo di prestazione IV ( $\delta_{n10} = 0,81$ )*

Tipo di calcolo: *Analitico*

Carico totale compartimento: *31548,00 MJ*

Carico d'incendio specifico ( $q_f$ ): *210,32 MJ/m<sup>2</sup>*

Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{f,d}$ ): *130,32 MJ/m<sup>2</sup>*

Classe di resistenza al fuoco: *R 0*

### ELENCHI MATERIALI

Nel compartimento si è prevista la presenza dei materiali elencati nelle tabelle seguenti.

#### Materiali solidi

Descrizione	U.M. [u.m.]	P.C.I. [MJ/u.m.]	Cellulosico	Coeff. Psi	Quantità [u.m.]	Carico [MJ]
<i>Tende alle finestre</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>13,00</i>		<i>1,00</i>	<i>20,00</i>	<i>260,00</i>
<i>Computer</i>	<i>pz</i>	<i>168,00</i>		<i>1,00</i>	<i>6,00</i>	<i>1008,00</i>
<i>Fotocopiatore</i>	<i>pz</i>	<i>400,00</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>400,00</i>
<i>Scrivania grande a due cassettiere</i>	<i>pz</i>	<i>2180,00</i>		<i>1,00</i>	<i>6,00</i>	<i>13080,00</i>
<i>Tavolo grande</i>	<i>pz</i>	<i>700,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>560,00</i>
<i>Sedia imbottita</i>	<i>pz</i>	<i>70,00</i>		<i>1,00</i>	<i>16,00</i>	<i>1120,00</i>
<i>Lampada di emergenza</i>	<i>pz</i>	<i>40,00</i>		<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>80,00</i>
<i>Lampada 2 x 58 W</i>	<i>pz</i>	<i>160,00</i>		<i>1,00</i>	<i>4,00</i>	<i>640,00</i>
<i>Armadio in legno con libri</i>	<i>pz</i>	<i>3000,00</i>	<i>X</i>	<i>1,00</i>	<i>6,00</i>	<i>14400,00</i>